



MAZZARO S.A.S. di Mazzaro Marco & C.

Via G.Verdi n. 3/B
San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel e Fax +39.0423.96.82.24
P. IVA: 03853720260

ESAMI PER LA CERTIFICAZIONE

“DICHIARAZIONE DI CONFORMITA' – LIBERO DA SOSTANZE NOCIVE”

PRODUTTORE: **Mazzaro sas**

PRODOTTO: **“Futura Terrazzo Levigato”**

INCHIESTA: **Pavimentazione continua levigata. Il campione è stato posto in uno strumento per l'analisi delle emissioni.**

<u>NR</u>	<u>PROVA</u>	<u>REQUISITI</u>	<u>RISULTATO</u>
1.1	emissioni di formaldeide	0,01 ppm dopo 28 gg	< 0,005 ppm dopo 6 gg
1.2	emissioni di composti organici volanti (VOC)	VOC max dopo 28 gg < 150 u/mc	10,0 ug/mc
2	emissioni di odori	max livello 3: chiaramente odori non molesti dopo 28 gg	2,5 (10 soggetti, dopo 6 gg)
3.	componenti idrosolubili (eluato DIN 38414 -S4)		
	ph	6,0 – 12,5	12,5 dopo il trattamento con CO2 11,0
	Conducibilità	3000 us/cm	6050 us/cm
	TOC	20 mg/l	1,5 mg/l
	AOX	0,1 mg/l	< 0,01 mg/l
	Indice fenolico	50 ug/l	< 10,0 ug/l
	Cloruro	125 mg/l	1,3 mg/l
	Solfato	250 mg/l	13,0 mg/l
	Cianuro (totale)	50 ug/l	< 1,0 ug/l
	Arsenico	50 ug/l	< 1,0 ug/l
	Piombo	100 ug/l	< 1,0 ug/l



MAZZARO S.A.S. di Mazzaro Marco & C.

Via G.Verdi n. 3/B
San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel e Fax +39.0423.96.82.24
P. IVA: 03853720260

Cadmio	5 ug/l	0,2 ug/l
Cromo totale	100 ug/l	< 0,1 ug/l
Cromo (VI)	25 ug/l	< 0,1 ug/l
Rame	150 ug/l	9,0 ug/l
Nichel	150 ug/l	1,7 ug/l
Mercurio	1 ug/l	< 0,1 ug/l
Tallio	3 ug/l	< 1,0 ug/l
Zinco	300 ug/l	6,0 ug/l

NOTE : TUTTI I REQUISITI SONO STATI RISPETTATI.

MAZZARO S.A.S.
Via G.Verdi n. 3/B
San Zenone degli Ezzelini (TV)
Tel e Fax +39.0423.96.82.24
P. IVA: 03853720260